

ОАО «Завод им. Гаджиева»

ОКП 37 2100 _____
Утвержден
ЛШТИ.491658.001 ПС – ЛУ

ЗАДВИЖКА
С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ ВОДЫ
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 150°С

ПАСПОРТ
ЛШТИ.491685.001-01 ПС



Сертификат соответствия
№ РОСС RU.AI50.B06086

Санитарно – эпидемиологическое заключение
№ 5.01.01.515.П.000364.06.06

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование

задвижка с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная, DN _____

Обозначение

ЛШТИ.491685.001-_____

Тип (т/ф)

Зав. номер

Дата изготовления

Задвижки применяются как запорное устройство на трубопроводах для воды при температуре до 150 °С и давлении номинальном до 1,6 МПа (16 кгс/см²)

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица1 – Основные технические характеристики

Давление номинальное, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)			
Диаметр номинальный, мм	50	80	100	150
Класс герметичности по ГОСТ 9544	«А» (протечки не допускаются)			
Рабочая среда	вода пресная и пар			
Температура рабочей среды, °С	+5...+150			
Материал корпусных деталей	СЧ20 ГОСТ 1412			
Материал уплотнений	резиновая смесь			
Управление	ручное или электроприводом			
Максимальное усилие на маховике, Н (кгс)	850 (85)	1200 (120)	1600 (160)	1440 (144)
Число оборотов шпинделя для полного открытия задвижки	9,5	16	20	30
Климатическое исполнение	УХЛ категория размещения-3 ГОСТ 15150			
Масса, кг, не более	12	21	26	48
Строительная длина, мм	150	180	190	210
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 12815			

Продолжение таблицы 1

Изготовление и поставка

ТУ 3721-004-07529459-06

Установочное положение

любое, кроме маховиком вниз

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
ЛШТИ.491685.001 _____	Задвижка	1	
ЛШТИ.491685.001-01 ПС	Документация Паспорт	1	
ЛШТИ.491685.001-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	на партию

Примечания:

- 1 По требованию потребителя могут быть поставлены дополнительные экз. руководства.
- 2 По требованию потребителя могут быть поставлены ответные фланцы по ГОСТ 12820, уплотнительные прокладки по ГОСТ 15180 и крепежные детали к ним.
3. Электропривод не поставляется, приобретается потребителем.

4 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

Средняя наработка на отказ – 600 циклов.

Средний срок службы до списания – 10 лет.

Средний ресурс до списания – 1000 циклов.

Указанные параметры действительны при соблюдении требований руководства по эксплуатации ЛШТИ.491685.001-01 РЭ.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Задвижка с обрезиненным клином с невымкжным шпинделем

наименование изделия

фланцевая чугунная ЛШТИ.491685.001 - зав. № _____

обозначение

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3721-004-07529459-06 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность задвижки в течении гарантийного срока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, и гарантирует наработку не менее 400 циклов при условии соблюдения потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Адрес завода-изготовителя: 367013, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Тел./факс (8722) 68-13-59, e-mail: aozg@dagestan.ru, aozg@usa.net